



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2026

№ 1995

Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов городского округа город Арзамас, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения - Комплекс очистных сооружений канализации города Арзамаса (КОСК)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов городского округа город Арзамас, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения – Комплекс очистных сооружений канализации города Арзамаса (КОСК), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 30.12.2010 № 2295 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ со сточными водами предприятий всех форм собственности, отводимых в систему канализации города Арзамаса»;

- постановление администрации города Арзамаса Нижегородской области от 08.10.2015 № 1173 «О внесении изменений в Условия приема загрязняющих веществ со сточными водами предприятий всех форм собственности, отводимых в систему канализации города Арзамаса».


3. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Арзамас в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области М.Н. Гусева.

Временно исполняющий полномочия
мэра города Арзамаса

М.Н.Гусев



Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Арзамас
Нижегородской области
от 23.04.2026 № 1995

Нормативы состава сточных вод
для объектов абонентов городского округа город Арзамас,
отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону
водоотведения – Комплекс очистных сооружений канализации города Арзамаса
(КОСК)

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив
1	Алюминий	0,042
2	АСПАВ	1,27
3	Бор	0,50
4	Железо	0,78
5	Кадмий	0,015
6	Кальций	182
7	Кобальт	0,01
8	Магний	40
9	Марганец	0,28
10	Медь	0,017
11	Молибден	0,001
12	Мышьяк и его соединения	0,05
13	Натрий	205
14	Нефтепродукты (нефть)	1,28
15	Никель	0,01
16	НСПАВ	2,90
17	Олово и его соединения	0,11
18	Роданид-ион	0,10
19	Свинец	0,006
20	Стронций	0,40
21	Сульфат-анион (сульфаты)	108
22	Сульфиды	0,50
23	Фенол, гидроксibenзол	0,018
24	Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид)	0,26
25	Хлорид-анион (хлориды)	300
26	Хлороформ (трихлорметан)	0,005
27	Хром общий	0,07
28	Хром шестивалентный	0,02
29	Цианид-анион	0,05

30	Цинк	0,084
31	Взвешенные вещества	300,00
32	ХПК	500,00
33	БПК5	300,00
34	Фосфор, фосфат	12,00
35	Аммоний-ион	25,00