

ООО "СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"

Наши реквизиты: Юр.адрес: 606108, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Чапаева, д.43, пом.5, этаж 3, офис 120Г
Почт. адрес: 606100, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Малая горка, д.10
ИНН 5252042960, КПП 525201001
Тел / факс: (8-831-71) 2-39-75, e-mail: stroy_expertiza@list.ru

Исх. № 14/01-22 от 28.01. 2022 г.

МЭРу г. Арзамас
Щёлокову А.А.

Уважаемый Александр Александрович.

Специалистами ООО «Стройэкспертиза» проведён предварительный визуальный осмотр несущих конструкций здания школы №3 расположенного по адресу: г. Арзамас, ул. Свободы, д. 28.

По результатам осмотра на отдельных участках несущих стен выявлены трещины достаточно большой ширины раскрытия, расположенные вертикально, наклонно, а так же близко к горизонтальному направлению.

Это свидетельствует о деформации грунтового основания фундаментов п по всей видимости недостаточной несущей способности грунтов на глубине сжимаемой толщи. На основании вышеизложенного возможна дальнейшая деформация несущих конструкций стен. При этом нахождение в школе людей может стать не безопасным.

Рассмотрев предоставленный отчёт по инженерно-геологическим изысканиям считаем не целесообразным проведение дополнительных работ по обследованию.

С уважением,
директор ООО «Стройэкспертиза»
Тел. 8(83171)23975



К. С. Антонов